

## Messeinrichtung OHNE Stromwandler

Der Abstand (a) zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.

Die Mittelachsenmarkierung (b) der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

Bei der Litze sind immer Aderenhülsen zu verwenden.  
Für Leiterquerschnitt 16mm<sup>2</sup> und grösser, ist für die Zählerklemmenverdrahtung Litze zu verwenden.

Hinter der Platte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschleufe vorzusehen.

Die Tarifsteuerdrähte müssen nicht an der Zählersteckklemme angeschlossen werden.

