

WV - CH

SPEZIELLE BESTIMMUNGEN 2019

Frequenz Rundsteuerung: 492Hz

3.3 Überspannungsschutz

3.3.1 Wir empfehlen grundsätzlich beim Anschluss an unser Netz Überspannungsableiter vorzusehen. Bei Freileitungsanschluss sind Überspannungsableiter obligatorisch.

5.1 Erstellung und Standort des Netzanschlusses

5.1.4 Bei Anschlussleitungen innerhalb eines Gebäudes sind die speziellen Bestimmungen der EVA gemäss Anhang, (WV-CH: A5.12) zu beachten.

Die vorgesehenen Standorte des Hausanschlusskastens, Messeinrichtungen und etwelche Schnittstellen, sind auf einem Situationsplan zusammen mit der Inst.-Anzeige zur Genehmigung einzureichen (WV-CH: 5.12, 5.14, 5.15, 5.16)

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate

7.6.6 Bei allen Messeinrichtungen müssen Reserveplätze vorgesehen werden.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandler

Messeinrichtungen mit Stromwandler sind gemäss Schema (WV-CH: A7.9) auszuführen.

7.10 Messeinrichtungen ohne Stromwandler

Bei Neubauten sind Messeinrichtungen ohne Stromwandler mit folgender Zählersteckklemmen inkl. Abdeckhaube auszurüsten:
Hager Best.Nr. KJ31CH01 + KJ31Z3

8.5 Anschluss von Wassererwärmer

8.5.1 Die Freigabezeit für Wassererwärmer bis und mit 400 Liter beträgt 4h. (60°C)

Die Freigabezeit für Wassererwärmer ab 500 Liter beträgt 8h. (60°C)

8.9 Wärmepumpen

8.9.2 Wärmepumpen mit einer Leistungsaufnahme bis zu 4.0 kW müssen nicht gesperrt werden. Motor und Ergänzungsheizung (Notheizung) sind gegeneinander zu verriegeln.

10 Energienerzeugungsanlagen (EEA)

10.3.2 Bei EEA besteht die Möglichkeit, den produzierten Strom selber zu nutzen. Dies bedeutet, dass auch Boiler, Wärmepumpen, Speicherheizungen, oder dergleichen am Tag mit eigenem Strom aufgeheizt werden können.

Für Anlagenleistungen grösser 30 kVA ist ein NA-Schutz erforderlich.

11 Elektrische Energiespeicher

11.1 Für elektrische Energiespeicher gelten bezüglich Meldewesen, Anschluss und Betrieb die gleichen Bestimmungen wie für PVA im Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz. (WV-CH: 11.1)

12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

12.3 Ladestationen müssen über einen Sperrschütz mit Öffnerkontakten angeschlossen werden. Für die installation mehrerer Ladestationen am gleichen Anschlusspunkt, wird ein Lademanagementsystem erforderlich. Es ist dazu ein separater Zähler vorzusehen. (WV-CH: 12)